

PLANTA DO TÉRREO (ESTACIONAMENTO)  
ESCALA 1/100  
ÁREA: 1.330,90 m²


NOTA 01

- TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANEIS
- INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ± 2%
- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA

NOTAS:

- 01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
- 02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
- 03 - TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
- 04 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.
- 05 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
- 06 - O LAVATÓRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.
- 07 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 08 - QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TÊ DE INSPEÇÃO.
- 09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.
- 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 12 - NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, QUE DEVERÁ SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO, TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOÇO E ETC.
- 13 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

LEGENDAS



Caixas Inspeção Esgoto Simples



Caixas de Gordura  
Com as seguintes dimensões: 44 X 22 X 47  
Comprimento (C) = 44 cm  
Largura (L) = 22 cm  
Altura (H) = 47 cm  
Altura do seio (A) = 32 cm



POÇO DE VISITA DE ESGOTO




CAIXA SIFONADA  
100x150x50




CAIXA SIFONADA  
150x150x50




CAIXA SIFONADA  
150x185x75




TUBO DE QUEDA ESGOTO  
DIÂMETRO INDICADO



COLUNA DE VENTILAÇÃO  
DIÂMETRO INDICADO



TUBULAÇÃO ESGOTO



TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

|  |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| TÍTULO:<br>PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO   |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
| USO:<br>HOSPITALAR<br>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES  |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
| DETALHE:<br>PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO   |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
| PROPRIETÁRIO:<br>MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO   |                  |                   |                       | DOCUMENTO:<br>CNPJ.: 18.468.033/0001-26  |                          |                            |                                    |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL:<br>RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG   |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
| DAEPA:   |                  |                   |                       | R.T. PROJETO:<br><br>SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA<br>CPF.: 17.556.244/0001-01<br>DOUGLAS PRADO BARBOSA<br>CREAMG: 89.849/0 |                          |                            |                                    |
|  |                  |                   |                       | R.T. EXECUÇÃO:<br><br>_____  |                          |                            |                                    |
|  |                  |                   |                       | PROPRIETÁRIO:<br><br>MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO<br>CNPJ.: 18.468.033/0001-26<br>DEIRO MOREIRA MARRA<br>PREFEITO MUNICIPAL           |                          |                            |                                    |
| O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. |                  |                   |                       |  |                          |                            |                                    |
| Nº DE UNIDADES   | Nº DE PAVIMENTOS | ÁREA DO LOTE (m²) | ÁREA DE PROJEÇÃO (m²) | ZONEAMENTO (SIGLA)   | TAXA DE OCUPAÇÃO (%)     | TAXA DE PERMEABILIDADE (%) | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) |
| 01   | 05               | 2.191,59          | 1.418,68              | ZM   | 64%                      | 23%                        | 3,03                               |
| ÁREAS  | CONSTRUÍDA (m²)  | A INCLUIR (m²)    | A DEMOLIR (m²)        | A CONSTRUIR (m²)   |                          | TOTAL (m²)                 |                                    |
| PRINCIPAL  | -                | -                 | -                     | 6.741,78   |                          | 6.741,78                   |                                    |
| DEPENDÊNCIA  | -                | -                 | -                     | -  |                          | -                          |                                    |
| SETOR:<br>12   | QUADRA:<br>020   | LOTE:<br>0090     |                       | ESCALA:<br>INDICADA  | DATA:<br>NOVEMBRO / 2018 | FOLHA:<br>01/11            |                                    |