

PLANTA 1° PAV.

ESCALA 1:100

NOTA 01

- TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANÉIS
- INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ± 2%
- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA

NOTAS

01 – CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

02 – NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.

03 – TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).

04 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.

05 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.

06 – O LAVATÓRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.

07 – A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.

08 – QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TÊ DE INSPEÇÃO.

09 – A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.

10 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

11 – PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

12 – NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, QUE DEVERÁ SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO, TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOÇO E ETC.

13 – PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

14– Todos os tubos pluviais que não ligam diretamente em caixas de passagem, fazem a transposição de vertical para horizontal com curvas de raio longo até sua ligação posterior na caixa mais próxima

LISTA DE MATERIAIS

Drenagem externa	
TUBO PVC DN 75	**21M**
TUBO PVC DN 100	**49M**
TUBO PVC DN 150	**16M**
CAIXA DE DRENAGEM COM GRELHA 50X50X50	5UND.
CANALETA DE DRENAGEM 30CM DE LARGURA COM TAMPA GRELHA	27,5M
JUNÇÃO SIMPLES 100X75	1UND.



DETALHE DA CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA 30cm
ESCALA 1/25



CORTE DA CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA 30cm
ESCALA 1/25



CORTE CAIXA DE DRENAGEM C/ GRELHA 50X50
ESCALA 1/25



DETALHE CAIXA DE DRENAGEM COM GRELHA 50x50cm
ESCALA 1/25

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TÍTULO:

PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO - PLUVIAL COM DRENAGEM EXTERNA

USO:

HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

DETALHE:

PLANTA E DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO**

DOCUMENTO: **CNPJ.: 18.468.033/0001-26**

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO / MG

DAEPA:

S.M.U.:

R.T. PROJETO:

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ.: 17.506.244/0001-01
DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA/MG: 89.849/D

R.T. EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRÓ MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	**05**	2.191,59	1.418,68	**ZM**	**64%**	**23%**	**3,03**

ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)	TOTAL (m²)
PRINCIPAL	-	-	-	6.741,78	6.741,78
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-	-

SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
12	**020**	**0090**	INDICADA	NOVEMBRO / 2018	04/04