



PLANTA DO 3º PAVIMENTO ALIMENTADORES

ESCALA 1:75

CONDULETES

"E"

"LR"

"LL"

"C"

"TB"

"T"

"LB"

"X"

OBS: ESSAS PEÇAS SÃO TODAS VISTAS COM AS TAMPAS FRONTAIS

DETALHE

CONDULETES METÁLICOS (AL)

SEM ESCALA

CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø1/4" A INSTALAR

PARAFUSO CABEÇA REDONDA 1/4"x3/4" COM PORCA E ARRUELA, Ø3/8" A INSTALAR

PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA(INCLUSO) A INSTALAR

BRAÇADEIRA CIRCULAR A INSTALAR

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A INSTALAR

DETALHE

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO

SEM ESCALA

1	CONFORME COMENTÁRIO, INTERRUPTOR	AMS	19/08/22
0	INICIAL	AMS	21/07/22
REVISÃO	DESCRIÇÃO	APROV.	DATA
CONTRATADA		RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)	
<div><div>SIECO</div><div>R. MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350/02 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875</div></div>		<div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800</div></div><div><div>Alexandre Magno Santos Cruz</div><div>ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ - CREA 207148/D</div></div></div>	
CONTRATANTE			
LOCAL/OBRASERVIÇO		PROJETO DE REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA	
ENDEREÇO		RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS	
TÍTULO		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ALIMENTADORES)	
CONTEÚDO		PLANTA ENCAMINHANTO DE TUBULAÇÃO DE ALIMENTADORES E DETALHES	
ARQUIVO	FORMATO	ESCALA	DATA
120722-9322-PE-ELE-PTR-0007-R0	A1	INDICADA	JUL 2022
		FOLHA	07-08